



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010907878385

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附页（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
(CNCA-C09-01:2023) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 07 月 02 日 有效期至：2031 年 07 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010907878385

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	型号	输入	输出电压 (V)	输出电流 (A)	输出功率 (W)
1	NSP-1000-12zzzzzz	100-240Vac, 12-5. 2A, 50/60 Hz	12	83.4	1000.8
2	NSP-1000-15zzzzzz		15	66.7	1000.5
3	NSP-1000-24zzzzzz		24	41.7	1000.8
4	NSP-1000-27zzzzzz		27	37	999
5	NSP-1000-36zzzzzz		36	27.8	1000.8
6	NSP-1000-48zzzzzz		48	21	1008
7	NSP-1000-60zzzzzz		60	16.8	1008

备注：z=空白，“-” 0-9，A-Z，a-z，仅用于市场目的，差异不影响产品的安全和电磁兼容性能

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司