



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002771055

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 40^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月11日 有效期至: 2030年03月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年05月15日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002771055

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PLN-100-12	输出: 12Vdc, 5A (恒压恒流), 配套光源: Max. 60W LED 模块	—
2	PLN-100-15	输出: 15Vdc, 5A (恒压恒流), 配套光源: Max. 75W LED 模块	—
3	PLN-100-20	输出: 20Vdc, 4.8A (恒压恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
4	PLN-100-24	输出: 24Vdc, 4A (恒压恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
5	PLN-100-27	输出: 27Vdc, 3.55A (恒压恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
6	PLN-100-36	输出: 36Vdc, 2.65A (恒压恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
7	PLN-100-48	输出: 48Vdc, 2.0A (恒压恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 40°C, tc: 85°C, SELV,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司