



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799170

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒压模式,安全特低电压,ta:40°C,tc:90°C,II类,IP20,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页.100-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年11月13日 有效期至: 2029年11月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年08月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799170

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	PWM-120-24	输出: 24Vd.c. (恒压), 5A 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	外接电阻调光
2.	PWM-120-36	输出: 36Vd.c. (恒压), 3.4A 配套光源: Max. 122.4W LED 模块, ta: 45°C	外接电阻调光
3.	PWM-120-48	输出: 48Vd.c. (恒压), 2.5A 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	外接电阻调光
4.	PWM-120-12	输出: 12Vd.c. (恒压), 10A, 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 40°C	外接电阻调光
5.	PWM-120-12DA	输出: 12Vdc (恒压), 10A 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 40°C	DALI 调光
6.	PWM-120-24DA	输出: 24Vdc (恒压), 5A 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	DALI 调光
7.	PWM-120-12KN	输出: 12Vdc (恒压), 10A 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 40°C	KNX 调光
8.	PWM-120-24KN	输出: 24Vdc (恒压), 5A 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	KNX 调光
备注: 说明书中定义KNX调光端属于SELV电路。			

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789717

发证日期: 2023 年 12 月 28 日

有效期至: 2025 年 07 月 02 日

认证委托人名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及注册地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品生产者名称 明纬企业股份有限公司
及注册地址 新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及生产地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、规格、型号 LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 部分型号控制端口调光, 独立式, 恒压模式, 安全特低电压, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, II 类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP67, 定温热保护: 110°C) 见附件. 100-240V ~ 50/60Hz

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 07 月 20 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2015011002789717

第 1 页 共 2 页

纸 号：

序号	产品型号	参数	调光方式	备注
1	PWM-120-12	输出：12Vdc, 10A 配套光源：Max. 120W LED 模块, ta:40℃	外接电阻 调光	全灌封
2	PWM-120-12DA	输出：12Vdc, 10A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:40℃	DALI 调光	全灌封
3	PWM-120-12DA2	输出：12Vdc, 10A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:40℃	DALI 2.0 调 光	全灌封
4	PWM-120-24	输出：24Vdc, 5A 配套光源：Max. 120W LED 模块 ta:45℃	外接电阻 调光	全灌封
5	PWM-120-24DA	输出：24Vdc, 5A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:45℃	DALI 调光	全灌封
6	PWM-120-24DA2	输出：24Vdc, 5A 配套光源：Max. 120W LED 模 块, ta:45℃	DALI 2.0 调 光	全灌封
7	PWM-120-36	输出：36Vdc, 3.4A 配套光源：Max. 122.4W LED 模 块, ta:45℃	外接电阻 调光	全灌封

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2015011002789717

第 2 页 共 2 页

纸 号:

8	PWM-120-48	输出: 48Vdc, 2.5A 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta:45℃	外接电阻 调光	全灌封
---	------------	---	------------	-----

输入: 100-240V~ 50/60Hz

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心