



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002444723

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,部分型号控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:60°C,tc:80°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-277V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月27日 有效期至: 2027年01月17日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2022年01月17日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002444723

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	XLG-20-H-B	输出：Max.40V $\overline{=}$ ，18-30V $\overline{=}$ ， 0.7A（恒流），额定功率：21W	三合一调光
2	XLG-20-H		无调光
3	XLG-20-M-B	输出：Max.50V $\overline{=}$ ，25.2-42V $\overline{=}$ ， 0.5A（恒流），额定功率：21W	三合一调光
4	XLG-20-M		无调光
5	XLG-20-L-B	输出：Max.60V $\overline{=}$ ，32.4-54V $\overline{=}$ ， 0.35A（恒流），额定功率：18.9W	三合一调光
6	XLG-20-L		无调光
输入：100-277V $\sim$ ，50/60Hz，Ⅰ类，ta:60℃,tc:80℃,SELV，IP67，  ，  ， 			
三合一调光：1-10V $\overline{=}$ 电压调光、PWM信号调光、外接电阻调光 以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均小于25W			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司